

de	Montageanleitung
en	Mounting instructions
fr	Instructions de montage
sv	Monteringsinstruktion
nl	Montage-aanwijzing
it	Istruzioni di montaggio
fi	Asennusohje
es	Instrucciones de montaje
da	Monteringsvejledning
pl	Instrukcja montażu
cz	Montážní návod
hu	Szerelési útmutató
el	Οδηγίες εγκατάστασης
ru	Инструкция по установке
zh	安装指導

Ventile

Valves

Vannes

Ventiler

Afsluiters

Valvole

Venttiilit

Válvulas

Ventiler

Zawory

Ventily


Szelepek

Βάνες


Клапан

阀门

VVF.. VXF..




ASZ6.6




ASZ6.6

4 284 8806 0




ASZ6.6

4 679 5629 0



4030239



4030257

## de Hinweise zur Montage

- Montage, Inbetriebnahme, Wartung ausschliesslich durch qualifiziertes Personal.
- Spannungsfrei einbauen.
- Armatur nicht als Festpunkt benützen.
- Schmutz, Schweißperlen usw. in Armaturen und Rohrleitungen entfernen.
- Schmutzfänger vorsehen.
- Luftzirkulation gewährleisten, Konsole des Stellantriebs nicht isolieren.
- Einbau:** Ventil einbauen, Stellantrieb aufbauen. Absperrventile des Rohrnetzes erst öffnen, wenn der Stellantrieb ganz montiert ist.
- Füllung der Anlage:** Anlage nur mit geöffneten Ventilen füllen.
- Ausbau:** Absperrventile schließen. Stellantrieb erst vom Ventil demonstrieren, wenn der Rohrleitungsdruck ganz abgesenkt ist.

**Achtung!** Eine Berührung der erwärmten Teile ohne Schutzmassnahmen hat Verbrennungen zur Folge!

## en Notes on mounting

- Only qualified staff may mount, commission and service the valves.
  - Integrate without voltage applied.
  - Do not use valve as fixing point.
  - Remove dirt, welding beads etc. from valves and pipes.
  - Plan for dirt traps.
  - Do not insulate the actuator bracket, as air circulation must be ensured!
- Installation:** Install valve and fit actuator. Open shut-off valves only after actuator is properly fitted.
- Fill plant:** Fill plant only if valves are fully open.
- Removal:** Close shutoff valves. Disassemble actuator from valve only after the pressure in the pipework has been fully reduced.

**Achtung!** Do not touch the hot parts without prior protective measures to avoid burns!

## fr Indications pour le montage


- Le montage, la mise en service et la maintenance des vannes doivent être confiés à un personnel qualifié.
  - Couper l'alimentation avant de procéder à l'installation.
  - La vanne ne doit pas servir de point d'appui.
  - Débarrasser les vannes et tuyauteries des salissures, résidus de soudure,etc.
  - Prévoir des pots à boue ou des filtres.
  - Ne pas calorifuger la console du servomoteur afin de permettre la circulation d'air!
- Montage:** Monter la vanne puis le servo-moteur. Ne rouvrir les vannes de sécurité qu'après montage intégral du servo-moteur.
- Rémpissage de l'installation:** uniquement avec vannes grandes ouvertes.
- Démontage:** Fermer les vannes de sécurité. Ne démontez le servo-moteur de la vanne que lorsque la pression dans les conduites est entièrement retombée.

**Achtung!** Sans mesures de protection, tout contact avec des pièces chauffées peut entraîner des brûlures!


<p><b>sv</b> <b>Montering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montering, igångkörning, underhåll får endast utföras av behörig personal.</li> <li>Fräckoppla matningsspänningen vid montering.</li> <li>Ventilen får inte användas som fastpunkt.</li> <li>Ta bort smuts, svetspärlor, osv. från ventiler och rörledningar.</li> <li>Smutsfilter bör monteras.</li> <li>Isolera inte styrventilhållaren eftersom luftcirkulationen måste säkerställas!</li> </ul> <p><b>Montering:</b> Ventilen monteras och sammanbyggs med ställdonet. Avstångningsventilerna för rörledningsnätet öppnas först när ställdonet är monterat på ventilen.</p> <p><b>Fyllning av anläggningen:</b> Anläggningen får endast fyllas på med helt öppna ventiler.</p> <p><b>Demontering:</b> Stäng avstångningsventilerna. Kontrollera att ledningen är tryklös, därefter kan ställdonet demonteras.</p>	<p><b>nl</b> <b>Montageaanwijzing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montage, inbedrijfstellung en service mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.</li> <li>Monteren in spanningsloze toestand.</li> <li>Afsluiten niet als steunpunt gebruiken.</li> <li>Verwijder vuil, laskorrels enz. uit afsluit en leidingwerk.</li> <li>Voorzie in filters.</li> <li>Servomotor niet isoleren om voldoende luchtcirculatie te waarborgen!</li> </ul> <p><b>Inbouw:</b> Afsluiters inbouwen, servomotor monteren. Handafsluiters pas openen wanneer de servomotor geheel gemonteerd is.</p> <p><b>Installatie vullen:</b> alleen met volledig geopende afsluiters.</p> <p><b>Uitbouw:</b> Handafsluiters sluiten. Servomotor alleen dan pas van de afsluite demonteren wanneer de leidingdruk nul is.</p>	<p><b>it</b> <b>Note per il montaggio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solo personale qualificato può operare, installare e mettere in servizio le valvole.</li> <li>Installare in assenza di tensione di alimentazione</li> <li>Non usare il corpo valvola come punto di fissaggio</li> <li>Rimuovere lo sporco ed i residui di saldatura ecc. dalle tubazioni e dalle valvole.</li> <li>Prevedere appositi filtri per la sporcizia.</li> <li>Non isolare la staffa dell'attuatore in modo da garantire la circolazione dell'aria.</li> </ul> <p><b>Installazione:</b> Montare la valvola e fissarla al motore. Aprire la valvola solo dopo averla montata e fissata definitivamente al motore.</p> <p><b>Riempimento impianto:</b> Riempire l'impianto solo se le valvole sono in posizione di tutto aperto</p> <p><b>Smontaggio:</b> Fermare la valvola in chiusura. Staccare l'attuatore dalla valvola solo dopo, essersi assicurati che la pressione nell'impianto idraulico è stata ridotta o l'impianto sia stato fermato.</p>
<p><b>!</b> <b>Beröring av uppvärmda delar utan skyddsåtgärder kan medföra brännskador!</b></p>	<p><b>!</b> <b>Raak hete delen niet aan zonder bescherming om brandwonden te voorkomen!</b></p>	<p><b>!</b> <b>Non toccare le parti calde senza misure di protezione preventiva al fine di evitare ustioni!</b></p>
<p><b>fi</b> <b>Huomioitavaa asennuksessa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ainoastaan pätevä henkilö saa asentaa, käyttöönottaa ja huoltaa venttiilejä.</li> <li>Asenna jäänniteettömästi.</li> <li>Älä käytä venttiiliä kiinnityspisteenä.</li> <li>Poista lika ja hitsausjäänteet yms venttiileistä ja putkistosta.</li> <li>Suunnittele lika ansoja.</li> </ul> <p>Älä eristä toimilaitten jalkaa, ilmankierto on varmistettava</p> <p><b>Asennus:</b> Asenna venttiili ja sen toimimoottori. Avaa verkoston sulkuventtiilit vasta sen jälkeen, kun toimimoottori on asennettu.</p> <p><b>Putkiston täytö:</b> Varmista että venttiilit ovat auki putkistoa täytäessä...</p> <p><b>Poistaminen:</b> Sulje sulkuventtiilit. Irrota toimimoottori venttiilistä vasta sen jälkeen, kun paine on täysin laskenut putkistosta.</p>	<p><b>es</b> <b>Notas sobre el montaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sólo puede utilizarse material de calidad para el montaje, puesta en marcha y servicio de las válvulas.</li> <li>Integrar sin voltaje aplicado.</li> <li>No usar la válvula como punto de fijación.</li> <li>Retirar suciedad, restos de soldadura, etc. de las válvulas y las tuberías</li> <li>Plan para tratamiento de suciedad.</li> <li>No aislar el soporte del actuador, la circulación de aire debe estar garantizada</li> </ul> <p><b>Montaje:</b> Montar la válvula, después el servomotor. No abrir las válvulas de seguridad hasta que el motor esté montado y sujeto a la válvula.</p> <p><b>Relleno solo si la válvula está completamente abierta.</b></p> <p><b>Desmontaje:</b> Cerrar las válvulas de seguridad. Desmontar el actuador de la válvula sólo tras verificar que la presión de la tubería se ha reducido completamente.</p>	<p><b>da</b> <b>Bemærkninger til montering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilerne må kun monteres, idriftsættes og serviceres af kvalificeret personale.</li> <li>Indbygges uden spænding.</li> <li>Ventil må ikke anvendes som fastgørelsespunkt.</li> <li>Fjern snavs, loddekanter osv. fra ventiler og rør.</li> <li>Vær opmærksom på snavssammere.</li> <li>Motorkonsol må ikke dækkes af isolering, da der skal være luftcirkulation!</li> </ul> <p><b>Montering:</b> Monter ventil og ventilmotor. Afspæringsventiler i rørsystemet må først åbnes, når ventilmotoren er færdigmonteret.</p> <p><b>Påfyldning af anlæg:</b> Anlægget må kun påfyldes med ventilerne helt åbne.</p> <p><b>Demontering:</b> Luk afspæringsventiler. Demonter først motoren fra ventilen, når rørelæningen er trykløst.</p>
<p><b>pl</b> <b>Uwagi dotyczące montażu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zawory mogą być instalowane, uruchamiane i serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel.</li> <li>Montuj bez podłączonego zasilania.</li> <li>Nie używaj zaworu jako punktu stałego.</li> <li>Usuń nieczystości, pozostałości spawu itp. z korpusu zaworu i rurociągu.</li> <li>Stosuj filtry i odmulacze.</li> <li>Nie izoluj termicznie uchwytu silownika aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.</li> </ul> <p><b>Montaż:</b> Zainstalowac zawór i zamontować silownik. Otworzyć zawory odcinające nie wcześniej niż po właściwym zamontowaniu silownika.</p> <p><b>Napełnianie instalacji:</b> Napełniaj instalację tylko przy całkowicie otwartych zaworach.</p> <p><b>Demontaż:</b> Zamknąć zawory odcinające. Odłączyć silownik od zaworu dopiero po całkowitym zredukowaniu ciśnienia w instalacji.</p>	<p><b>cz</b> <b>Poznámky k montáži</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Servisní práce na ventilech mohou být prováděny pouze kvalifikovanou obsluhou.</li> <li>Práce provádějte pouze s odpojeným napětím.</li> <li>Nepoužívejte ventily jako fixní bod.</li> <li>Odstraňte nečistoty, okuje atd. z ventili a potrubí.</li> <li>Před ventily instalujte filtry nečistot.</li> <li>Neizolujte konzolu pohonu, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.</li> </ul> <p><b>Instalace:</b> Instalujte ventil a připojte pohon. Otevřete uzavírací ventily až po rádném připojení pohonu k ventili.</p> <p><b>Naplnění zařízení:</b> Zařízení lze naplnit médiem pouze pokud jsou ventily plně otevřeny.</p> <p><b>Demontáž:</b> Zavřete uzavírací ventily. Odmontujte pohon z ventili až po úplném odtlavování potrubí.</p>	<p><b>hu</b> <b>Szerelési utasítás</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A szelépet szerelését, üzembehozását kizárolag képzett szakember végezze.</li> <li>Tápfeszültség nélkül szerezze.</li> <li>Ne használja a szelépet rögzítési pontként</li> <li>Távolítsa el a szennyeződéseket és hegesztési maradékot stb. a szelépekről és a csövekről.</li> <li>Alkalmazzon szennyfogót.</li> <li>A szelépmozgatót rögzítését ne szigetelje le, hogy a légáramlás biztosított legyen.</li> </ul> <p><b>Szerelés:</b> Építse a a szelépet, majd szerelje rá a meghajtót. Csak akkor nyissa ki a szelépet, ha a meghajtó megfelelően fel van szerezve.</p> <p><b>Rendszer töltése:</b> teljesen nyitott szelépeknél töltse a rendszert.</p> <p><b>Kiszerekélés:</b> Zárja el a szelépet.. Csak akkor szerelje le a meghajtót a szelépről ha a nyomás a rendszerben teljesen lecsökken.</p>
<p><b>!</b> <b>Nie wolno dотykać gorących elementów bez wcześniejszego zastosowania środków ochrony, w celu uniknięcia oparzeń!</b></p>	<p><b>!</b> <b>Nedotýkejte se horkých částí bez ochranných opatření, aby nedošlo k popálení!</b></p>	<p><b>!</b> <b>Ne érintse meg a forró alkatrészeket, mielőtt égési sérülések elleni intézkedéseket nem tett!</b></p>
<p><b>el</b> <b>Οδηγίες εγκατάστασης</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mόνο εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να τοποθετεί, εκκινεί και συντηρεί τις βάνες.</li> <li>Τοποθετήστε χωρίς εφαρμογή τάσης.</li> <li>Μη χρησιμοποιείτε βάνα ως σημείο στήριξης.</li> <li>Αφαιρέστε τις ακαθαρίσεις, υπολείμματα συγκολλήσεων κτλ. από τις βάνες και τις σωληνώσεις.</li> <li>Τοποθετήστε κατάλληλο φίλτρο.</li> <li>Μην μονάστε το σώμα του κινητήρα, ο κινητήρας πρέπει να αερίζεται.</li> </ul> <p><b>Εγκατάσταση:</b> Εγκατάσταση την βάνα και τοποθετήστε τον κινητήρα στη βάνα. Ανοίξτε την βάνα μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά ο κινητήρας.</p> <p><b>Πλήρωση εγκατάστασης:</b> Βεβαιωθείτε πως οι βάνες είναι πλήρως ανοιχτές.</p> <p><b>Απεγκατάσταση:</b> Κλείστε την βάνα. Αποσυνδέστε τον κινητήρα από την βάνα μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι έχει μειωθεί πλήρως η πίεση στις σωληνώσεις.</p> <p><b>!</b> <b>Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη χωρίς να έχετε λάβει μέτρα για την αποφυγή εγκαυμάτων!</b></p>	<p><b>ru</b> <b>Замечания по монтажу</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Только квалифицированный персонал может устанавливать, сдавать в эксплуатацию и обслуживать эти клапаны.</li> <li>Монтаж следует осуществлять без подключения электропитания.</li> <li>Не используйте клапан в качестве точки крепления.</li> <li>Удалите остатки грязи, капли от сварки и т.д. с поверхности клапана и труб.</li> <li>Предусмотрите заграждающий фильтр от грязи.</li> <li>Не применяйте теплоизоляцию привода для обеспечения циркуляции воздуха.</li> </ul> <p><b>Инсталляция:</b> Смонтируйте клапан и затем установите привод. Откройте отсечной клапан только после правильной установки привода.</p> <p><b>Заполнение системы:</b> Заполните систему только при полностью открытых клапанах.</p> <p><b>Снятие:</b> Закройте отсечные клапаны. Снимите привод с клапана только после того, как давление в трубах полностью сброшено.</p>	<p><b>zh</b> <b>安装说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>只有专业技术人员可以安装、调试、维护阀门。</li> <li>在无电压工况下安装阀门。</li> <li>勿用阀门作为固定装置。</li> <li>清除阀门和管道中的泥土、焊渣等污垢。</li> <li>管道内设计过滤器。</li> <li>不要将执行器支架进行保温，以确保其外部空气循环。</li> </ul> <p><b>安装:</b> 安装阀门后将执行器安装在阀门上。确定正确安装后才可以将阀门开启。</p> <p><b>注水:</b> 阀门完全开启状态下才可以注水。</p> <p><b>拆除:</b> 关上阀门。当阀门及管路中的压力完全下降后才可将执行器从阀门上移除。</p> <p><b>!</b> <b>如果未预先采取保护措施, 禁止触摸加热部件, 以防止烫伤!</b></p>

**1**


VVF22..  
VVF32..  
VVF42.., VVK42..K  
VVF43..  
VVF53..




VVF43..K  
VVF53..K




VXF..





VXF..




VVF43..  
VVF53..




VVF43..K  
VVF53..K




$L \geq 0.4 \text{ m} \dots \geq 10 \times DN$





4030237

**2**

4030205



M



4030250

	DN	M <sub>max</sub> [Nm]										
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
<b>PN 6</b>		-	-	40	-	40	40	40	120	120	-	-
<b>PN 10</b>	40	-	40	-	120	120	120	120	120	120	120	200
<b>PN 16</b>	40	40	40	120	120	120	120	120	120	120	120	200
<b>PN 25</b>	40	40	40	120	120	120	120	120	120	200	300	300

de		en		fr
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Flansche säubern</li> <li>Flanschdichtung zwischen Flanschflächen einsetzen</li> <li>Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern einsetzen, von Hand anziehen</li> <li>Schrauben kreuzweise in drei Schritten gemäß der gezeigten Reihenfolge anziehen. Schritt 1: 25% M, Schritt 2: 50% M, Schritt 3: 100% M. M = max. Anziehmoment</li> <li>Nach Erreichen der Betriebstemperatur mit Anziehmoment M nachziehen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Clean flanges</li> <li>Insert gasket between flanges</li> <li>Insert screws, washers and nuts, tighten by hand</li> <li>Tighten screws crosswise in three steps as per the order indicated. Step 1: 25% M, step 2: 50% M, step 3: 100% M. M = max. tightening torque</li> <li>Tighten up with tightening torque M after operating temperature is reached</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer les brides</li> <li>Insérer le joint d'étanchéité entre les brides</li> <li>Introduire les vis, rondelles et écrous, puis serrer à la main.</li> <li>Serrer les vis en croix en trois fois dans l'ordre indiqué. Etape 1: 25% M, Etape 2: 50% M, Etape 3: 100% M. M couple de serrage maximum</li> <li>Une fois la température de fonctionnement atteinte, resserrer avec le couple de serrage M.</li> </ol>	
sv		nl		it
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rengör flänsar</li> <li>Sätt in flänspackingen mellan flänsarna</li> <li>Sätt in skruvar, packningar och muttrar samt dra åt för hand</li> <li>Dra åt skruvarna korsvist i tre steg enligt angivna ordning. Steg 1: 25 % M, Steg 2: 50 % M, Steg 3: 100 % M. M = Max. åtdragningsmoment</li> <li>Dra åt med åtdragningsmoment M efter det att drifttemperaturen uppnåtts</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reinig de flennen</li> <li>Plaats pakking tussen de flennen</li> <li>Plaats bouten, ringen en moeren, handvast aandraaien</li> <li>Draai kruiselings in drie stappen aan in aangegeven volgorde. Stap 1: 25% M, stap 2: 50% M, stap 3: 100% M. M = max. draaimoment</li> <li>Natrekken met aandraaimoment M nadat bedrijfstemperatuur is bereikt</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pulire le flange.</li> <li>Inserire le guarnizioni tra le flange</li> <li>Posizionare le viti, le rondelle e i dadi e serrare a mano.</li> <li>Serrare i dadi seguendo uno schema a croce in 3 fasi come sotto indicato. Fase 1: 25% M, fase 2: 50% M, fase 3: 100% M. M = massima coppia di serraggio</li> <li>Serrare nuovamente fino alla coppia di serraggio massima M una volta raggiunta la temperatura di esercizio.</li> </ol>	
fi		es		da
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Puhdistaa laipat</li> <li>Asenna tiivisteet laippojen väliin</li> <li>Asena ruuvit, prikat ja mutterit, kiristää käsiksi</li> <li>Kiristää ruuvit ristissä kolmessa vaiheessa, vaihe 1: 25% M, vaihe 2: 50% M, vaihe 3: 100% M. M = maks. kirstys momentti</li> <li>Kiristää uudelleen momenttin M sen jälkeen kun käytöllämpötila on saavutettu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Limpiar bridas</li> <li>Insertar junta entre las bridas</li> <li>Insertar tornillos, arandelas y tuercas, apretar manualmente</li> <li>Ajustar tornillos en 3 pasos, en el siguiente orden: 1º: 25% M, 2º: 50% M, 3º: 100% M. M = Max. par de apriete.</li> <li>Ajustar el par de apriete M después de alcanzar la temperatura de operación</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rengør flanger.</li> <li>Isæt pakning mellem flanger.</li> <li>Isæt skruer, spændskiver og møtriker og spænd med håndkraft.</li> <li>Spænd skruer over kors ad tre omgange i den angivne rækkefølge: Trin 1: 25% M, Trin 2: 50% M, Trin 3: 100% M. M = Maks. drejningsmoment for fastspænding</li> <li>Når driftstemperatur er nået, spændes efter med drejningsmoment M</li> </ol>	
pl		cz		hu
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oczyść kołnierze</li> <li>Umieśc uszczelkę między kołnierzami.</li> <li>Umieść śruby, podkładki i nakrętki a następnie dokręć ręcznie.</li> <li>Dociśnij śruby po przekątnych w trzech krokach. Krok 1: 25% M, krok 2: 50% M, krok 3: 100%. M = maks. moment dociskający.</li> <li>Dociśnij ponownie przykładając moment M po osiągnięciu temperatury pracy.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Očistěte přírubu.</li> <li>Mezi přírubu vložte těsnění.</li> <li>Zasuňte šrouby, podložky a matice, utáhněte rukou.</li> <li>Utáhněte šrouby křížem ve třech krocích podle následujícího postupu: Krok 1: 25% M, krok 2: 50% M, krok 3: 100% M. M = max. utahovací moment</li> <li>Po dosažení provozní teploty utáhněte krouticím momentem M</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tisztítsa meg a karimákat</li> <li>Helyezze be a tömítést a karimák közé</li> <li>Csavarokat, alátétekkel és anyákat felhelyezés után kézzel meghúzni</li> <li>A csavarokat kereszben hárrom lépében meghúzni az alábbi sorrendben. 1 lépés: 25% M, 2. lépés: 50% M, 3. lépés 100% M. M = max. nyomaték</li> <li>Az üzemi hőmérséklet elérése után M nyomatékkal utáhnúzni</li> </ol>	
el		ru		zh
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε τις φλαντζώτες συνδέσεις</li> <li>Τοποθετήστε φλάντζα ανάμεσα στις φλαντζώτες συνδέσεις</li> <li>Τοποθετήστε τις βίδες, τις ροδέλες και τα παξιμάδια και σφίξτε με το χέρι</li> <li>Σφίξτε τις βίδες σταυρωτά σε τρία στάδια. Στάδιο 1: 25% M, στάδιο 2: 50% M, στάδιο 3: 100% M. M = max. ροπή σύσφιξης</li> <li>Σφίξτε στο 100% της ροπής σύσφιξης μετά την επίτευξη της θερμοκρασίας λειτουργίας</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Очистите фланцы</li> <li>Установите прокладку между фланцами.</li> <li>Вставьте болты, установите шайбы и гайки, затяните вручную</li> <li>Затяните болты крест - накрест за 3 этапа в следующем порядке. Этап1: 25% M, этап 2: 50% M, этап3:100% M. M = макс. усилие затягивания</li> <li>Затянуть с усилием затягивания M следуя после достижения рабочей температуры.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>清洁法兰</li> <li>法兰中插入垫圈</li> <li>插入螺钉、垫圈、螺母，手动拧紧</li> <li>按照如下步骤顺时针拧劲螺钉：第一步，25% M, 第二步，50% M, 第三步，100% M。 M = 最大拧紧力矩</li> <li>到达工作温度后，按照拧紧力矩拧紧螺钉</li> </ol>	

Issued by

Siemens Switzerland Ltd

Building Technologies Division

International Headquarters

Gubelstrasse 22

6301 Zug

Switzerland

Tel. +41 41-724 24 24

[www.siemens.com/buildingtechnologies](http://www.siemens.com/buildingtechnologies)

© Siemens Switzerland Ltd, 2011

Technical specifications and availability subject to change without notice.